

IEKĀRTU, KONSTRUKCIJU UN MATERIĀLU KOPSAVILKUMS ŪKT SADAĻAI

Salacgrīvas pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklu sistēmas 2. kārtas tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība

| Nr. p.k. | Veicamais darbs, materiāli un to tehniskais raksturojums | Mērvienība | Skaitis |
|--|--|----------------|---------|
| Kanalizācijas sūkņu stacija KSS-3 | | | |
| 1 | Kabelis ar vara dzīslām CYKY 5x4mm ² | m | 55 |
| 2 | Kabeļa gala apdare EPKT 0015 | kpl. | 4 |
| 3 | Kabeļa gala apdare (Marku precizēt būvdarbu laikā) | kpl. | 1 |
| 4 | Izolējoša termocaurulīte CGPT 9/3-0 (kabeļa 5 dzīslas apdarei) | m | 0.4 |
| 5 | Kabeļa aizsarglenta ar brīdinošiem uzrakstiem | m | 47 |
| 6 | Pārslēdzis 3P25A | gab. | 1 |
| 7 | Kontaktrozete 3-fāzu, IP-65 (priekš ģenerators pieslēguma) | gab. | 1 |
| 8 | Sadalne E-N-LU-0-1 (korpuss) | kpl. | 1 |
| 9 | Sadalnei zemējuma komplekts | kpl. | 1 |
| 10 | Metāla "P" pamatne | kpl. | 1 |
| 11 | Automātslēdzis 3C16A | gab. | 2 |
| 12 | Aizsargcaurule EVOCAB FLEX 50 | m | 47 |
| 13 | Smilts | m ³ | 2.82 |
| 14 | Zālāja sēklas | kg | 0.65 |
| 15 | Neuzskaitītie palīgmateriāli | kpl. | 1 |
| Kanalizācijas sūkņu stacijas KSS-3 Vadība un automātika | | | |
| 1 | PLC | kpl. | 1 |
| 2 | GSM modems | kpl. | 1 |
| 3 | Panelis | kpl. | 1 |
| 4 | Motoraisardzība | kpl. | 1 |
| 5 | Palaidējs | kpl. | 1 |
| 6 | Hidrauliskais līmeņa devējs | kpl. | 1 |
| 7 | Pludinš | kpl. | 1 |
| 8 | Neuzskaitītie palīgmateriāli | kpl. | 1 |

Piezīmes:

1. Specifikāciju skatīt kopā ar ģenerālplānu un principiālo shēmu;
2. Izstrādājot piedāvājumu būvuzņēmējam rūpīgi pārskatīt projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēcā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā;
3. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, ražotājfirmu un LR normatīvo aktu nosacījumiem;
4. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju;
5. Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas projektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski analogām.

Sastādīja: _____ Kārlis Zalāns