

# IEKĀRTU, KONSTRUKCIJU UN MATERIĀLU KOPSAVILKUMS ŪKT SADAĻAI

## Salacgrīvas pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklu sistēmas 2. kārtas tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība

Nr. p.k.	Veicamais darbs, materiāli un to tehniskais raksturojums	Mērvienība	Skaitis
<b>Kanalizācijas sūkņu stacija KSS-5</b>			
1	Kabelis ar vara dzīslām CYKY 5x4mm <sup>2</sup>	m	6
2	Kabeļa gala apdare EPKT 0015	kpl.	2
3	Izolējoša termocaurulīte CGPT 9/3-0 (kabeļa 5 dzīslas apdarei)	m	0.2
4	Kabeļa aizsarglenta ar brīdinošiem uzrakstiem	m	1
5	Pārslēdzis 3P20A	gab.	1
6	Kontaktrozete 3-fāzu, IP-65 (priekš ģenerators pieslēguma)	gab.	1
7	Smiltis	m <sup>3</sup>	0.06
8	Neuzskaitītie palīgmateriāli	kpl.	1
<b>Kanalizācijas sūkņu stacijas KSS-5 Vadība un automātika</b>			
1	PLC	kpl.	1
2	GSM modems	kpl.	1
3	Panelis	kpl.	1
4	Motoraizsardzība	kpl.	1
5	Palaidējs	kpl.	1
6	Hidrauliskais līmeņa devējs	kpl.	1
7	Pludiņš	kpl.	1
8	Neuzskaitītie palīgmateriāli	kpl.	1

Piezīmes:

1. Specifikāciju skatīt kopā ar ģenerāļplānu un principiālo shēmu;
2. Izstrādājot piedāvājumu būvuzņēmējam rūpīgi pārskatīt projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēcā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā;
3. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, ražotājfirmu un LR normatīvo aktu nosacījumiem;
4. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju;
5. Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas projektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski analogām.

Sastādīja: \_\_\_\_\_ Kārlis Zalāns