

Salacgrīvas novada domes  
Reģ.Nr.90000059796  
IEPIRKUMU KOMISIJA

Iepirkuma „Ielu apgaismojuma tīkla izbūve Salacgrīvas novada Tūjas ciemā, Liedaga ielā”, id.Nr.SND 2016/27

ieinteresēto pretendentu jautājumi un komisijas sniegtās atbildes, kas jāņem vērā sagatavojot iepirkumam piedāvājumu

2016.gada 25.jūlijā

**1.jautājums.** Pēc iepirkuma kabeļu aizsardzībai visā trases garumā paredzēta aizsargcaurule ar diametru 110mm. Pēc pieredzes apgaismojuma izbūvē lielākoties izmanto aizsargcaurules ar diametru līdz 75 cm, jo betona gāzēs kabeļiem paredzētajās ievadatverēs aizsargcaurule ar diametru 110mm neder un nepieciešama papildus pāreja ar blīvēšanu. Šī iemesla dēļ lūdzam pārskatīt vai ekonomiski pamatotāk nav izmantot aizsargcaurules ar diametru līdz 75 mm.

*Atbilde:*

*Normatīvie dokumenti nešķiro kabeļus pēc piederības (vai ST; vai kāda cita elektroapgāde; vai apgaismojums). Kabeļu trase atrodas ceļa zonā. Šajā sakarā, atbilstoši izbūves normām, tiek izmantota aizsargcaurule ar 110mm diametru un vismaz 750N cietību. Kas attiecas uz ievadu balsta pamatos – pārejas ir jābūvē, bet var izmantot DBP-13 pamatnes (skatīt ražotāja tehnisko aprakstu).*

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks



K.Ķemers