

Salacgrīvas novada domes
Reģ.Nr.90000059796
IEPIRKUMU KOMISIJA

Iepirkuma „Noeju izbūve uz jūru Salacgrīvas novadā”,

id.Nr.SND 2017/26-EJZF

ieinteresēto pretendentu jautājumi un komisijas sniegtās atbildes, kas jāņem vērā sagatavojot iepirkumam piedāvājumu

2017.gada 27.jūnijā

1.jautājums. Bruģētiem celiņiem ietvju apmaļu apjomi nav pietiekami. Nepieciešams 2 reizes vairāk + abos galos tas ir 3 m.

Atbilde:

Iepirkuma priekšmeta 1.daļā „Noejas izbūve uz jūru Priežu ielā, Tūjā, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā” apjomos 8.pozīcija „Bortakmens” norādīts daudzums 28 m, jābūt 59 metriem

Iepirkuma priekšmeta 2.daļā „Noejas izbūve uz jūru Dzintaru ielā, Tūjā, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā” apjomos 8.pozīcija „Bortakmens” norādīts daudzums 14,17 m, jābūt 37,34 metriem

2.jautājums. Specifikācijā par kokmateriālu nav saprotams, kas tas par koku un kādam tam jābūt, ir minēts – sijas 35x100, kas ir nestandarta izmēra, ka pieņemam, ka nepieciešams terases dēlis. Precizēt izmērus un īpašības!

Atbilde:

*Visu iepirkuma priekšmeta daļu kokmateriālu tehniskajā specifikācijā norādītajam elementam sijas 100*35 paredzēts izmantot zem spiediena impregnētu terases dēli 100x35, var būt arī 98 mm. Impregnēšanas klase – ne zemāka kā 4.klase*

3.jautājums. Iepirkuma nolikuma 4.2.4.punktā minētie MK noteikumi Nr.330 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” ir zaudējuši spēku!

Atbilde:

Iesniedzot finanšu piedāvājumu pievieno tāmju komplektu, kas sagatavots atbilstoši 03.05.2017. MK noteikumu Nr.239 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” prasībām.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja vietnieks

 K. Kemers