

Salacgrīvas novada domes
Reģ.Nr.90000059796
IEPIRKUMU KOMISIJA

Iepirkuma „Ainažu kultūras nama atjaunošana”, id.Nr.SND 2017/46-EJZF

ieinteresēto pretendentu jautājumi un komisijas sniegtās atbildes, kas jāņem vērā sagatavojot
iepirkumam piedāvājumu

2017.gada 18.decembrī

Jautājums. Lokālās tāmes Nr.1-1 vispārceltnieciskie darbi: 80.punktā, kāda šķērsriezuma (augstums x platums) vainagsijas ir jāparedz uzstādīt? 81.punktā, kāda šķērsriezuma (augstums x platums) statņi ir jāparedz uzstādīt?

Atbilde:

Būvprojekta izstrādes laikā tehnisku iemeslu dēļ daļa no atjaunojamām konstrukcijām netika pilnībā atsegta un to izmēri precizējami būvniecības gaitā (pēc konstrukciju atsegšanas).

Jautājums. Lokālās tāmes Nr.1-1 vispārceltnieciskie darbi: 82.punktā, cik bieza siltumizolācija ir jāparedz aizpildījuma atjaunošanai?

Atbilde:

Bēniņu pārseguma siltināšana paredzēta ar Ekovati minimāli 300mm biezumā (pēc nosēšanās). Vietās, kur tiks izņemts bojātais (esošās izolācijas) slānis, siltumizolācija izbūvējama biezākā kārtā.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja vietnieks



K.Ķemers