

SKAIDROJOŠS APRAKSTS

Vienkāršotās atjaunošanas ietvaros paredzēts uzrādīt esošas demontētas starpsienas, kā arī papildus demontējamas un no jauna izbūvējamas starpsienas, atbilstoši bibliotēkas vajadzībām. Projektētais apjoms funkcionāli saslēdzas ar blakus esošā Tūjas zinību centra telpām, kuru izveide projektēta atsevišķā projektā 2014.gadā, kas pieejams būvvaldes arhīvā. Projektētā Tūjas bibliotēka paredzēta funkcionāli saistīta lietošanā ar esošo Tūjas zinību centru. Projekta ietvaros tiek apvienoti sekojoši īpašumi:

- Tūjas zinību centrs pēc adreses Liedaga iela 11-1
- Dzīvoklis Nr.2 pēc adreses Liedaga iela 11-2
- Dzīvoklis Nr.3 pēc adreses Liedaga iela 11-3

Tūjas bibliotēkai un zinību centra telpām kopumā tiek pieņemta adrese Liedaga iela 11-1.

Lai nodrošinātu projektā paredzēto telpu normālu funkcionēšanu un ēkas saglabāšanu, ēkai saskaņā ar tehnisko apsekošanu, nepieciešams jumta seguma un skursteņu remonts, kas risināms atsevišķā projektā.

Projektā uzrādītais mēbeļu aprīkojums paredzēts pilnā apjomā, nodrošinot funkcionāli atbilstošu un ērtu objekta ekspluatāciju, bet to iegāde saistāma ar finanšu plūsmas nodrošinājumu.

Pārplānošanas darbu rezultātā tiek mainīts telpu grupas lietošanas veids no dzīvokļiem(pēc LBN 201-15 lietošanas veids I) uz kodu 1262(bibliotēka, pēc LBN 201-15 lietošanas veids IV). Saskaņā ar LBN 201-15 61.punktu IV lietošanas veida telpas veido ugunsdroši atdalītas no I lietošanas veida būves. Savukārt pēc LBN 201-15 3.tabulas, ņemot vērā, ka ēkas kopējā platība sastāda ~465,9 kv.m., ēkai nosakāma U3 ugunsnoturības pakāpe. Savukārt saskaņā ar LBN 201-15 1.un 2. tabulu un 63.punktu, kas nosaka ka U3 ugunsdrošības pakāpes būvēs ugunsdroši atdalītu telpu būvkonstrukciju ugunsizturība un ugunsreakcijas klase netiek normēta, izņemot citos normatīvajos aktos noteiktos gadījumus, tad telpu grupas netiek veidotas ugunsdroši atdalītas. U3 ugunsnoturības ēkām nav noteiktas prasības ugunsdrošības jomā, bet to drošība tiek panākta, ierobežojot to gabarītus.

No projektējamās telpu grupas iespējams evakuēties pa divām atšķirīgās vietās izvietotām evakuācijas izejām(durvju ailu platums saglabājas esošais, atbilstoši LBN 201-15 143.punktam) ar tieši izeju uz āru zemes līmenī. Gaitenja platums,kas izmantojams arī kā evakuācijas gaitenis sastāda vairāk nekā 1200mm, atbilstoši LBN 201-15 120.punktam.

Telpas atbilstoši LBN 201-15 185.punkta 185.2. apakšpunktam var neapriņķot ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu.

Sibilla Rake

Sert.Nr. 10-0703

26.10.2017